

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Администрация Архаринского района  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
Муниципальное дошкольное  
образовательное автономное учреждение  
«Детский сад №4 «Ладушки»  
676740, Амурская обл., п.Архара,  
ул.Ленина, д.77-а  
Тел. (41648) 21-217 факс  
ОГРН 1022800873369 ИНН 2810003557  
«27» марта 2020 г. № 14  
На № 860-2020 от «28» февраля 2020 года

Прокуратура Архаринского района  
Прокурору района  
Юристу 1 класса  
А.А. Дидик

**Ответ на представление  
«Об устранении нарушений федерального законодательства о пожарной  
безопасности образовательных учреждений»**

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад №4 «Ладушки», в лице исполняющего обязанности заведующего Елены Петровны Ильиной сообщает, что:

1. МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки» заключен договор на обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией для обслуживания системы, смонтированной в складских помещениях ДОУ. (ПРИЛОЖЕНИЕ №1)
2. Установлены двери, предусмотренные проектной документацией – в центральном холле и в средней группе. (фото прилагаются ПРИЛОЖЕНИЕ №2).
3. Деревянные конструкции стропильной системы чердачного помещения крыши здания склада, расположенного на территории ДОУ будут обработаны в теплый период года, так как в соответствии с инструкцией по применению Биопирена «ОЗОН-007» - все операции по нанесению огнезащитного покрытия должны проводиться при температуре воздуха от +5\*С до +30\*С, относительной влажности воздуха не более 85%, при отсутствии осадков, тумана, росы. Лучшее качество покрытия достигается при температуре окружающей среды 20\*С. ИП Зеболов И.С. проведет данные работы июне 2020 года. В отдел образования направлено отношение о выделении дополнительных лимитов на обработку огнезащитным составом конструкции стропильной системы чердачного помещения крыши здания склада (ПРИЛОЖЕНИЕ №3).
4. Заведующему хозяйством ДОУ Казаковой Ирине Юрьевне, за ненадлежащее выполнение обязанностей, вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания (Приказ прилагается).

И.о. заведующего ДОУ *Е. П. Ильина*  
**(На 15.07.2020 все нарушения устранены)**

